



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

TERMO DE REQUISIÇÃO TR000348/2019

Unidade Requisitante:

VARA DO TRABALHO DE BARRETOS

Responsável pela emissão do TR:

BEATRIZ VILLELA ARAUJO DE CARVALHO

Função:

DIRETOR DE SECRETARIA DE VT

Objeto

Lote 1:

Descrição Lote:

EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

Item 1:

Quantidade: 1,00

Unidade: Outros: SERVIÇO

Descrição:

EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I ART/RRT - instalações elétricas Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41 Atestado de brigada contra incêndio Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc. Obs: os relatórios de comissionamentos de alarme, hidrantes e atestado de conformidade deverão ser vinculados as suas respectivas ART através do número. Caso na ART de manutenção do sistema de utilização de gases não conste a realização do teste de estanqueidade, apresentar o respectivo laudo. Solicitar retorno de vistoria comunicada somente após a edificação estar regularizada e documentação pronta para ser anexada. As ART devem ser definitivas, contendo assinatura e certificação digital.

Justificativa:

OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS

Sistema de Registro de Preços: Não

Forma de Julgamento:

Previsão de Custos: _____

Prazo de Entrega:

Garantia:

CONFORME PRÁTICA DO MERCADO

Local e Horário de Entrega:

VARA DO TRABALHO DE BARRETOS
10:30 ÀS 18:00

Recebimento Definitivo (Aceite):**Validade Mínima do Produto:**

	Amostra:	Justificativa Amostra/Critérios de Análise:
Lote 1:		
Item 1:	Sim	OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS

Entrega Amostras:

NÃO

Laudo Técnico: Sim**Especificar:****EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB**

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I ART/RRT - instalações elétricas Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41 Atestado de brigada contra incêndio Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

Obs: os relatórios de comissionamentos de alarme, hidrantes e atestado de conformidade deverão ser vinculados as suas respectivas ART através do número. Caso na ART de manutenção do sistema de utilização de gases não conste a realização do teste de estanqueidade, apresentar o respectivo laudo. Solicitar retorno de vistoria comunicada somente após a ed

Documentação Específica:**EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB**

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I ART/RRT - instalações elétricas Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41 Atestado de brigada contra incêndio Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

Obs: os relatórios de comissionamentos de alarme, hidrantes e atestado de conformidade deverão ser vinculados as suas respectivas ART através do número. Caso na ART de manutenção do sistema de utilização de gases não conste a realização do teste de estanqueidade, apresentar o respectivo laudo. Solicitar retorno de vistoria comunicada somente após a ed

Realizar Vistoria: Sim**Especificar:****EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB**

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I ART/RRT - instalações elétricas Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41 Atestado de brigada contra incêndio Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

Obs: os relatórios de comissionamentos de alarme, hidrantes e atestado de conformidade deverão ser vinculados as suas respectivas ART através do número. Caso na ART de manutenção do sistema de utilização de gases não conste a realização do teste de estanqueidade, apresentar o respectivo laudo. Solicitar retorno de vistoria comunicada somente após a ed

Outras Informações Relevantes:

BARRETOS, 20/08/2019

BEATRIZ VILLELA ARAUJO DE CARVALHO

DIRETOR DE SECRETARIA DE VT