



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA DE COMPRAS



TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO

PROAD Nº 23003/2020

TIPO DE EMPENHO: ordinário

CREDOR (a): Casi Motores e Bombas Ltda.
CNPJ ou CPF: 50.703.230/0001-95

OBJETO: Manutenção em duas bombas submersíveis

Item 1 - Manutenção na bomba 1 - Bomba 01 SPV P25AS 2,6kw trifásico, compreendendo os itens abaixo:

- 01pç Rolamento inferior, ao valor de R\$ 30,00;
 - 01pç Rolamento superior, ao valor de R\$ 30,00;
 - 02pç Retentores, ao valor de R\$ 25,00, totalizando R\$ 50,00;
 - 01pç Selo mecânico, ao valor de R\$ 50,00;
 - 01pç Jogo de terminais, ao valor de R\$ 40,00;
 - 01pç Jogo de parafusos, ao valor de R\$ 30,00;
 - 01pç Placa de desgaste, ao valor de R\$ 699,00;
 - 01lt Vaselina líquida, ao valor de R\$ 60,00;
 - 02lts Óleo isolante, ao valor de R\$ 35,00, totalizando R\$ 70,00;
 - 01sv Rebobinamento, ao valor de R\$ 711,00;
 - 01sv Pintura, ao valor de R\$ 50,00;
 - 01sv Montagem e testes, ao valor de R\$ 380,00; e
 - 01sv Instalação e testes, ao valor de R\$ 400,00;
- Valor total bomba 1: R\$ 2.600,00

Item 1 - Manutenção na bomba 2 - Bomba 02 SPV P25AS 2,6kw trifásico, compreendendo os itens abaixo:

- 01pç Rolamento inferior, ao valor de R\$ 30,00;
 - 01pç Rolamento superior, ao valor de R\$ 30,00;
 - 02pç Retentores, ao valor de R\$ 25,00, totalizando R\$ 50,00;
 - 01pç Selo mecânico, ao valor de R\$ 50,00;
 - 01pç Jogo de terminais, ao valor de R\$ 40,00;
 - 01pç Jogo de parafusos, ao valor de R\$ 30,00;
 - 01pç Placa de desgaste, ao valor de R\$ 699,00;
 - 01lt Vaselina líquida, ao valor de R\$ 60,00;
 - 02lts Óleo isolante, ao valor de R\$ 35,00, totalizando R\$ 70,00;
 - 01sv Rebobinamento, ao valor de R\$ 711,00;
 - 01sv Pintura, ao valor de R\$ 50,00;
 - 01sv Montagem e testes, ao valor de R\$ 380,00; e
 - 01sv Instalação e testes, ao valor de R\$ 400,00;
- Valor total bomba 2: R\$ 2.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 5.200,00

JUSTIFICATIVA: As bombas submersíveis instaladas no FT de Campinas são responsáveis pela

retirada de água dos fossos proveniente do lençol freático presente nos pavimentos inferiores do edifício, evitando assim inundações. As bombas funcionam continuamente e como consequência ocorre o desgaste natural das peças. Com a proximidade das chuvas de final de ano a manutenção adequada é necessária para mantê-las em perfeito funcionamento, evitando a entrada de água para o pavimento.

Autorizo o prosseguimento da presente contratação por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1.993, Lei Orçamentária nº 13.978/2020, de 17/1/2020.

Encaminhe-se à Secretaria de Orçamento e Finanças.

Campinas, 29 de outubro de 2020.

ANA SÍLVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON
Secretária da Administração