

**Impugnação 15/12/2022 15:10:07**

Trata-se de impugnação ao instrumento convocatório relativo ao Proad n.º 10509/2022, Pregão Eletrônico n.º 68/2022 – Sistema Compras.gov.br, consignada em manifestação tempestiva da empresa TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, representada, neste ato, pelo sócio Sr. Giovanni de Souza Machado. Em síntese, a Impugnante insurge-se contra o subitem 1.2 Anexo I - Termo de Referência do edital, que dispõe “1.2. A empresa será responsável pela atualização do sistema de automação e gerenciamento instalado, que gerencia todo o sistema de ar condicionado central do prédio, com exceção dos equipamentos do tipo cassete e dos equipamentos instalados no primeiro e segundo pavimentos, as licenças serão de propriedade do Tribunal. O Tribunal será responsável pela aquisição dos periféricos necessários para interligar o sistema de gerenciamento ao sistema instalado no primeiro e segundo pavimentos, conforme necessário.” A Impugnante alega que “o item em comento não trouxe informações indispensáveis sobre o serviço, apenas informa que deverá ser feita a atualização do sistema e a interligação de novos equipamentos a este sistema de automação, sem, contudo, especificar: qual o sistema de automação presente no órgão, o que de fato será feito, a delimitação das responsabilidades da Contratada e da Contratante, se tal serviço poderá ou não ser subcontratado (tendo em vista que serviços com esta complexidade são desenvolvidos pelos fabricantes), quais e quantos são os equipamentos ditos “novos” a serem interligados, a versão atual do sistema e para qual versão será feita a atualização, além de não deixar de forma clara de quem será a responsabilidade pelo fornecimento de peças (o item informa apenas que o fornecimento dos periféricos será do TRT), dentre outros quesitos.” Ao deixar de promover o detalhamento dos serviços, o que a Administração Pública faz é transferir para as licitantes um ônus dos quais certamente ela não poderá suportar sem amargar sérios prejuízos e, agindo dessa forma, resta evidente que as propostas apresentadas não revelarão o quantitativo em pecúnia necessária para cumprir todas as atividades que fazem parte do objeto licitado. Pontua, ainda que “o Anexo “C” do Termo de Referência também não cumpriu com os requisitos mínimos e necessários ao detalhamento dos serviços de automação, descrevendo de forma evasiva e, por vezes, insuficiente para elaboração de uma orçamentação que corresponda a realidade (...)” A empresa se insurge sobre o fato da visita/vistoria técnica não preencher as lacunas, visto que a complexidade dos serviços e de todo o sistema que o envolve não é passível de ser mensurada em uma simples visita de poucos minutos, além claro, de não promover a isonomia entre as licitantes que deverão desfrutar do mesmo conhecimento e/ou detalhamento como arrimo na elaboração de suas propostas. E, por fim, a Impugnante requer que “seja acolhida a presente impugnação para que seja aclarado e detalhado os pontos acerca das atividades que serão executadas na automação, propiciando assim a correta confecção da proposta e a isonomia entre as participantes no certame.”

**Resposta 15/12/2022 15:10:07**

Por se tratar de critérios estabelecidos pela Área Técnica deste E. TRT, instada a se manifestar, esta, alega que: "Primeiramente, com relação ao sistema automatizado do ar condicionado no qual a empresa alega que não foi suficientemente detalhado para que pudesse compor sua proposta, estão todos detalhados no Termo de Referência parte integrante do Edital, conforme detalhamento no Anexo "C", que a seguir transcrevemos: '1. Software para servidor WEB. 2. Módulo de software "Web Server" instalado no controlador de rede. 3. Acesso ao sistema de automação predial com aplicativos de navegação na Internet através do sistema Microsoft Internet Explorer. 4. Dados em telas gráficas com recursos de animação no formato de páginas da Internet. O sistema também permite que as mensagens de alarme sejam enviadas via e-mail para usuários pré-cadastrados. 5. Acesso a páginas do sistema automatizado é assegurado através de login de usuário e senha. O sistema permite ainda que cada usuário possa acessar as páginas conforme seus privilégios de acesso, bem como permite a customização de páginas para cada usuário." "6. As páginas disponibilizadas no sistema permitem, no mínimo, as seguintes funções: a) monitorar os estados dos pontos de supervisão e controle do Sistema de Automação Predial; b) acesso ao relatório de alarmes; c) acesso aos relatórios e gráficos de tendência; d) reconhecimento de alarmes; e) ajuste de setpoints; f) alteração de programação horária." "7. Características básicas do software: a) geração em tempo real de telas com pontos monitorados; b) ligação dinâmica entre telas que acessam e comandam dados do sistema bem como modificam o Status dos equipamentos envolvidos. A interface utiliza-se de mouse para acessar menus, caixas de diálogo entre outros; c) descritores de pontos, gráficos e alarmes modificáveis pelo operador através da Estação de Gerenciamento com a respectiva senha de acesso compatível com esta atividade; d) encerramento da seção de trabalho efetuado de forma manual pelo próprio operador ou de modo automático, podendo ser ajustável pelo gerente do sistema; e) permite a impressão de relatórios padrão." "8. Quadro do Controlador de rede (web browser) a) controlador de Rede está conectado à rede corporativa (Intranet). Esse controlador possui placa de rede Ethernet, com conectores RJ 45. b) com fluxogramas; desenhos contendo a identificação da régua de bornes dos controladores e régua de bornes dos demais equipamentos envolvidos - quadros, sensores, atuadores, com os devidos inter-relacionamentos, desenhos contendo o encaminhamento dos eletrodutos e fiações de energia elétrica, comando e controle e da rede de comunicação. c) com sensores e atuadores, sensor de temperatura de ar e sensor de temperatura de água. d) válvula de duas vias com atuador motorizado. e) atuador motorizado do proporcional com acionamento externo manual." Ademais, a empresa alega que na vistoria em "poucos minutos" não daria para se inteirar do sistema de automação utilizado; ora, em momento algum o Edital expressa limites ao tempo da vistoria técnica, sendo que foi franqueada a entrada e ampla abertura para todos os licitantes interessados conhecerem o equipamento e dirimir todas as dúvidas que fossem necessárias para entender seu funcionamento, inclusive recebendo a visita de diversas empresas. Ainda que a empresa não quisesse realizar a vistoria, esta poderia ter realizado os questionamentos pertinentes. Outrossim, dentre os objetivos de contratar uma empresa especializada é justamente dar subsídios ao TRT (que não é especializado) conseguir manter o equipamento em plena capacidade de funcionamento. Portanto, não há que se falar em restrição da competitividade dado ao caráter técnico especializado dos serviços a serem prestados." Convém realçar a afirmação da Área Requisitante acerca do detalhamento presente no termo de referência que conduziram à configuração do objeto na forma apresentada, esta Administração procedeu aos estudos técnicos, e, considerando o descritivo minucioso apresentado no Anexo "C", entendeu por bem reconhecer que eventuais dúvidas poderiam ser dirimidas por meio de esclarecimentos e/ou vistoria. Tendo em vista as informações prestadas pela Área Técnica, por todo o exposto e em conformidade com o quanto dispõe o artigo 24, § 1º do Decreto nº 10.024/2019, conheço da impugnação impetrada para julgá-la improcedente. Campinas, 15 de dezembro de 2022. Viviane Mendes Marques-Pregoeira